

Płock, dnia 19 kwietnia 2018r.

ZAO-AO.271.5.2018.KW

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego, informuje o zmianie zapisu Pkt VI w tabeli l.p. 5; Pkt VI w tabeli l.p. 7 oraz zapisu Pkt X ust. 2 zaproszenia do przedstawienia oferty cenowej (ZAO-AO.271.5.2018.KW z dnia 17.04.2017 r.) na „**Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych (UPS) w ilości 3 szt.**”, tj.:

- 1) Pkt VI w tabeli l.p. 5 zaproszenia do przedstawienia oferty cenowej ZAO-AO.271.5.2018.KW z dnia 17.04.2018 r. o brzmieniu:

L.P.	Nazwa	Wymagane minimalne parametry techniczne
5.	Typ obudowy	Tower

otrzymuje brzmienie:

L.P.	Nazwa	Wymagane minimalne parametry techniczne
5.	Typ obudowy	każdy typ obudowy

- 2) Pkt VI w tabeli l.p.7 zaproszenia do przedstawienia oferty cenowej ZAO-AO.271.5.2018.KW z dnia 17.04.2018 r. o brzmieniu:

L.P.	Nazwa	Wymagane minimalne parametry techniczne
7.	Czas przełączenia (maks.)	0 ms

otrzymuje brzmienie:

L.P.	Nazwa	Wymagane minimalne parametry techniczne
7.	Czas przełączenia	do 10 ms

- 3) Pkt X ust. 2 zaproszenia do przedstawienia oferty cenowej
ZAO-AO.271.5.2018.KW z dnia 17.04.2018 r. o brzmieniu:

„Ofertę cenową należy przesłać do dnia 25.04.2018 r. do godziny 10⁰⁰ na adres
e-mail: k.wybult@zgrp.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Zakup i dostawa zasilaczy
awaryjnych (UPS)”

otrzymuje brzmienie:

„Ofertę cenową należy przesłać do dnia 27.04.2018 r. do godziny 10⁰⁰ na adres
e-mail: k.wybult@zgrp.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Zakup i dostawa zasilaczy
awaryjnych (UPS)”

Z poważaniem,

Katarzyna Rogucka-Maciejowska
Katarzyna Rogucka-Maciejowska
Dyrektor Biura
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sporządziła: Katarzyna Wybult, tel. (24) 366 04 26, e-mail: k.wybult@zgrp.pl