

Czerwińsk nad Wisłą, dnia 26.04.2018r.

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą  
ul. Władysława Jagiełły 16  
09-150 Czerwińsk nad Wisłą  
UG.II. 7012.18.JK.2016-2018

Związek Gmin Regionu Płockiego  
ul. Zglenickiego 42  
09 - 411 Płock

## WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczące wykonania przyłącza wodociągowego, do działki Nr 102/4, położonej w Sielcu, gm. Czerwińsk nad Wisłą, stanowiącej własność Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

### **Przyłącze wodociągowe.**

- Zasilanie w wodę zaprojektować z wodociągu gminnego PCV Ø 160 mm zlokalizowanego w działce Nr ewid. 102/4 położonej w Sielcu, gm. Czerwińsk nad Wisłą.
- Przyłącze zaprojektować z rur PE min. Ø 60 mm z uwzględnieniem armatury odcinającej bezdławicowej z miękkim uszczelnieniem klina. Na działce Inwestora przed instalacją wewnętrzną zaprojektować zasuwę.
- HP naziemny o śr. min. 80 mm zaprojektować w komplecie z zasuwą o śr. 80 mm z miękkim uszczelnieniem klina.
- W odległości 40 cm od górnej powierzchni rurociągu zaplanować ułożenie taśmy ostrzegawczo- identyfikacyjnej.
- Montaż wodomierza należy przewidzieć na terenie projektowanego obiektu; punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przewidzianym do realizacji na działce Nr 102/4 położonej w Sielcu, gm. Czerwińsk nad Wisłą.

### **Przyłącze kanalizacyjne.**

Zgodnie z naszym pismem Nr RRG.7012.18.2016 z dnia 05.05.2016r. skierowanym do ZGRP, informowaliśmy, że na wskazanym terenie nie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej z możliwością odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych.

### **Warunki ogólne.**

Należy uzyskać pisemną zgodę właściciela działki jw. na wejście w teren na czas budowy oraz ułożenie przyłącza wodociągowego na ww. działce.

- Z uwagi na kolizje projektowanego przyłącza z kablami teletechnicznymi, przed zatwierdzeniem dokumentacji, projekt budowlany przyłącza należy uzgodnić z ZUD: zespołem koordynacyjnym w Starostwie Powiatowym w Płońsku.
- Przyłącze wykonać przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z.s. w Sielcu w oparciu o opracowany projekt budowlany.
- Inwestycję zrealizować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2017. poz.1332 z późniejszymi zmianami).
- Podczas realizacji robót budowlano-montażowych przyłącze wodociągowe należy geodezyjnie zinwentaryzować. Zapewnienie wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy do obowiązków Inwestora.

### Otrzymują:

1. Adresat.
2. a.a.

Z up. Wójta

mgr inż. Jarostaw Kiełbasiński  
Kierownik  
Wydziału Inwestycji i Infrastruktury